



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## Comissão Permanente de Licitações

São Carlos, Capital da Tecnologia

CONVITE Nº 29/2020

PROCESSO Nº 17778/2020

### RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA NO JARDIM MUNIQUE, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS.

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de janeiro do ano de 2021, às 17h30, reuniu-se, na Sala de Licitações a Comissão Permanente de Licitações, para responder ao pedido de esclarecimentos enviado por e-mail pela empresa LINNEAR CONSTRUTORA, referente ao certame em epígrafe.

#### QUESTIONAMENTOS

Após análise das documentações e projetos referente a obra "CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE LAZER JARDIM MUNIQUE" da carta convite 29/2020 surgiu a seguinte dúvida:

- No item "Especificações de acabamentos" da folha ARQ01, no item 3 é apresentado a seguinte especificação:

"Piso em bloco intertravado em concreto 35MPa, medidas: 10 x 20 x 06 cm, nas cores natural e vermelho. Compactação e nivelamento de solo para assentamento em camadas, sendo: 20 cm de subleito com adição de brita (solo-brita) e, sobre essa camada, 5 cm de pó de pedra para colocação do bloco intertravado."

Porém no "MEMORIAL DESCRITIVO E CADERNO DE ENCARGOS DO PROJETO DE ARQUITETURA" no item Pavimentação – Bloco intertravado em concreto, na descrição do subleito se apresenta:

"Melhoria e reforço da camada de subleito utilizando-se de um tipo de mistura de solo-brita descontínua, aproveitando o solo do próprio local misturado à brita, formando uma camada de 20cm..." "Colchão de areia para assentamento com 5cm de espessura fofa e granulométrica recomendada"

Perguntas:

- 1) Esse preparo de subleito será executado como apresentado no projeto ou no memorial descritivo?
- 2) O "colchão" a ser lançado para posterior assentamento do piso intertravado será em areia ou pó de pedra?

#### RESPOSTAS SEGUNDO A UNIDADE RESPONSÁVEL

1: O subleito será executado conforme o memorial descritivo.

2: O colchão será executado em areia.

Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, para conhecimento público.

Roberto Carlos Rossato  
Presidente

Hicaro Leandro Alonso  
Membro

Fernando Jesus Alves de Campos  
Membro