



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Comissão Permanente de Licitações

São Carlos, Capital da Tecnologia

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1812/2022

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA UBS VIDA NOVA SÃO CARLOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS

Ao 1º (primeiro) dia do mês de fevereiro do ano de 2023, às 17h40, reuniu-se na Sala de Licitações a Comissão Permanente de Licitações para responder ao pedido de esclarecimentos enviado por e-mail pela empresa **FRAGALLI ENGENHARIA LTDA - EPP**, referente à licitação em epígrafe.

QUESTIONAMENTOS:

1) SOLICITAÇÃO DE MAIORES INFORMAÇÕES

Em planilha orçamentária cedida em arquivos do certame, conta o seguinte item:

| ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CUSTO UNIT (R\$) | PREÇO UNIT (R\$) | SUB TOTAL COM BDI (R\$) |
|------|----------------|--|---------|--------|------------------|------------------|-------------------------|
| 3.16 | CDHU 24.02.460 | Grade de proteção para caixilhos (portas e janelas) em tubos/barras de aço - conforme medidas das janelas e portas (principal vidro e lateral), incluso fornecimento, instalação e pintura | M2 | 75,00 | 1.041,55 | 1.273,05 | 95.478,75 |

Item 3.16: 75m² de grade de proteção para caixilhos (portas e janelas) em tubos/barras de aço - conforme medidas das janelas e portas (principal vidro e lateral), incluso fornecimento, instalação e pintura = total de R\$95.478,75

Por ser um item relevante do total do certame (19,71%), necessitamos de mais detalhamento dos serviços a serem executados em tal item, visto que, não existe nenhuma informação e nem detalhe de projeto para a realização de tal grade.

Pergunto: Como seria a execução? Barra redonda/chata? Qual o espaçamento entre os perfis da serralheria? O gradil será de parafusar ou de chumbar?

Por se tratar de um item relevante para a cotação da obra, entendemos que necessita-se de maiores informações sobre o item para possuímos um certame mais justo e coerente para todos os concorrentes para a fiscalização pela Secretaria de Obras Públicas de São Carlos

RESPOSTA DA UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Considerando que o código utilizado na planilha para o serviço é do CDHU, podemos encontrar os detalhes requeridos no caderno com o critério de medição utilizado por aquele órgão.

24.02.460 - Grade de proteção para caixilhos. Medido pela área da grade instalada (m²). Remunera o fornecimento de grade de proteção, para caixilhos, constituída por: grade confeccionada com barras chatas de 1 1/4 x 3/16, dispostas horizontalmente, verticalmente e no requadro externo da peça, em aço SAE 1010 / 1020; grapas em chapa de aço, ou chumbador de expansão, tipo parabolt, para a fixação do conjunto; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação e fixação da grade, por meio de grapas, ou chumbadores nas paredes de blocos estruturais, ou de concreto, ou vigas, ou pilares, etc. Remunera também o fornecimento de solda nas porcas com os parafusos, após a fixação. Não remunera arremates de acabamento.

Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, para conhecimento público.

Hicaro Alonso
Presidente

Leticia Paschoalino
Membro

Diogo Santos da Silva
Membro